



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ващица /Т.В. Ващилина/

"27" марта 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. Муниципальное учреждение.

1.2. Адрес объекта 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Гоголя 48

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1886,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 1076,2 кв. м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в июне 2018 г. , капитального по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): индекс 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Вокзальная, 45а

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.

1.9. Форма собственности - муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Управление образования Администрации города Эссентуки

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: индекс 357625, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Пятигорская 112 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности - образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на дому, дистанционно, в учреждении.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями умственного развития, нарушения слуха, нарушения зрения.

2.6. Плановая мощность: 200 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
пассажирский маршрутный транспорт №2,3,4,6,7,9,12,114,104,21,16,18 до остановки «Гоголя». От остановки 50 метров до учреждения.

3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
тротуарная дорожка.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" Доступность всех зон и помещений - универсальная

"Б" Доступны специально выделенные участки и помещения

"ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

"ВНД" Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность к объекту условная, частично избирательная

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию	ремонт текущий

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в зависимости от финансирования в каникулярное время.

в рамках исполнения планирования по сметной документации находящейся в разработке.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ - полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - по окончанию ремонтных работ

4.4. Для принятия решения требуется согласование на комиссии по обследованию здания.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации — будет размещена на сайте учреждения.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 27" марта 2018 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 2 от " 27 " марта 2018 г.
3. Решения Комиссии 28 от " 27 " _марта_ 2018 г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1) г. Ессентуки, ул. Гоголя 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть	1	2	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><***></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая	ДЧ-И (К, О, У)	1	1, 2	текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступность прилегающей территории частичная для инвалидов категории (К,О,У). Требуется текущий ремонт_

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1) г. Эссентуки, ул.
Гоголя 48
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть	1	2	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	2	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1	2	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	3	2	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
	ОБЩИЕ							

требования к зоне							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><***></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, У)	1, 3	2	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание доступность частичная для инвалидов категории (К,О,У). Требуется текущий ремонт_

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1) г. Эссентуки, ул.
Гоголя 48
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3, 25, 26, 44	4	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1-6	5	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	1-62	6	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I, II, III, IV .V.VI	7	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	дЧ-И (К, О, У)	3, 25, 26, 44.1-6.1-62. I, II, III, IV.V .VI	4-7	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути (путей) движения внутри здания доступны частично инвалидов категории (К,О,У). Требуется текущий ремонт_

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1) г. Ессентуки, ул. Гоголя 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	21-24,16-18,27-30,32,33,38-34,45-55	9	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	19,13	8	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, У)	21- 24,16- 18,27- 30,32,33 ,38- 34,45-55	8,9	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступность зоны целевого назначения здания для инвалидов категории (К,О,У). Требуется текущий ремонт_

частичная

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	14.15.32	10	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-И (К, О, У)	14.15.32	10	Текущий ремонт

<p>здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда</p>				
--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению- зоны целевого назначения здания для инвалидов категории (К,О,У) частично доступна. Требуется текущий ремонт_

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "27" марта_ 2018 г.

I. Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1) г. Ессентуки, ул. Гоголя 48

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7-12	11	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ							

требования к зоне							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><***></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У)	7-12	111	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов категории (К,О,У) частично доступна. Требуется капитальный ремонт

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1) г. Ессентуки, ул. Гоголя 48

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	3, 25, 26, 44	4	Увеличение визуальных средств	все	индивидуальное решение с ТСП	
6.2	Акустические средства	есть	6	3	Увеличение визуальных средств	все	индивидуальное решение с ТСП	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие средств	все	индивидуальное решение с ТСП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации

функциональной зоны	доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) <u><***></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К, О, У)	3, 25, 2 6, 44, 6	3, 4	Текущий и капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте для инвалидов категории (К,О,У) частично доступна.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ващилина /Т.В. Ващилина/

"27 " мая 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Ессентуки

"27" марта 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. Бюджетное учреждение.

1.2. Адрес объекта : 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гоголя,48

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание ___3___ этажей, _1886,4_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да,); 1076,2 кв. м

1.4. Год постройки здания ___1960___, последнего капитального ремонта не проводилось

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в июне 2018 г.,

капитального по мере финансированию

1.6. Название организации : _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1) _

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 45 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на дому, дистанционно, в учреждении.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: 200 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
пассажирский маршрутный транспорт №2,3,4,6,7,9,12,114,104,21,16,18 до
остановки «Гоголя». От остановки 50 метров до учреждения.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта: тротуарная дорожка,

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" Доступность всех зон и помещений - универсальная

"Б" Доступны специально выделенные участки и помещения

"ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

"ВНД" Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О,У)	1	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О, У)	1,3	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)	3,25, 26,44 .1-6.1-62. I,II, III,IV. V.VI	4-7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О, У)	21-24,16 - 18,27 - 30,32 ,33,3 8-34,45 - 55,14 ,15,3 2	8,9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О, У)7-12	11	
6	Система информации и связи	ДЧ-И (К,О,У)	3,25,	3,4

	(на всех зонах)		26,44 ,6	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У)	1	12

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступность к объекту частично избирательная для инвалидов категории (К,О,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в зависимости от финансирования в каникулярное время.

в рамках исполнения планирования по сметной документации находящейся в разработке.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. Согласование на комиссии по обследованию здания.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры. согласование с проектной организацией ОКС.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией - да.

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - нет
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности: не имеется

4.4.6. Наименование документа и выдавшей его организации - не прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: будет размещена на сайте.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель

комиссии Ващилина Т.В. _____

директор

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Панкратова С.И. _____

заместитель директора по АХР

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Полтораки А.Ю. _____

заместитель директора по УВР

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Силкина Т.Ю. _____

учитель ритмики

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Митрофанова В.В. _____

учитель начальных классов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Решение согласовано "27" марта 2018 г.

(протокол N 28 от 27 марта 2018 г.)

Комиссией (название) по составлению паспортов доступности МБОУ СОШ№1



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ващилина /Т.В. Ващилина/

"27" марта 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта __Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. Бюджетное учреждение.

1.2. Адрес объекта 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Гоголя, 48

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание ___3___ этажей, 1886,4 кв. м

-наличие прилегающего земельного участка (да); 1076,2 кв. м

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта не проводилось

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в июне 2018 г., капитального по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 (МБОУ СОШ № 1).

1.7. Юридический адрес учреждения 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Вокзальная, 45а _____

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации города Эссентуки

1.12. Адрес вышестоящей организации: индекс 357625, Ставропольский край, Российская Федерация, ул. Пятигорская, 112 а

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на дому, дистанционно, в учреждении.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: 200 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
пассажирский маршрутный транспорт №2,3,4,6,7,9,12,114,104,21,16,18 до остановки «Гоголя». От остановки 50 метров до учреждения.
- 3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: тротуарная дорожка.
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- 3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом [СП 35-101-2001](#)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

- "А" Доступность всех зон и помещений - универсальная
"Б" Доступны специально выделенные участки и помещения
"ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
"ВНД" Не организована доступность

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации паспорт будет размещен на сайте

